

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

ul. H. Sienkiewicza 5

58-400 Kamienna Góra - Kamienna Góra, dnia 24 lutego 2020 r.

HK.510.9.2020

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA

WPIK/NELO

2618/2020 IPR

04-03-2020

f.dz.

.....

Skor. wano

1892/11 WIK

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2019 roku
dla gminy Kamienna Góra**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r., poz. 59tj.)), §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), art.12 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2018,poz. 1152 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w okresowej ocenie jakości wody dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia dla gminy Kamienna Góra za 2019 rok

1. wykaz producentów wody zaopatrujących ludność w gminie Kamienna Góra :

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10 Kamienna Góra. Na terenie gminy funkcjonuje 6 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę- Przedwojów, Raszków, Rędziny, Krzeszówek, Leszczyniec, Ogorzelec.

2.

a. wielkość produkcji wody:

640,8 m³/dobę (średnia dobową produkcja wody)

Woda z 3 urządzeń wodociągowych-Leszczyniec, Rędziny i Ogorzelec przed wprowadzeniem do sieci wodociągowej poddawana jest procesom uzdatniania w stacjach uzdatniania wody. Woda z pozostałych wodociągów: Krzeszówek, Przedwojów, Raszków poddawana jest dezynfekcji okresowej.

b. ogólna liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

6706 osób

c. jakość wody:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 22 próbki wody z 16 stałych punktów monitoringowych u odbiorców wody zgodnie z rocznym harmonogramem i częstotliwością zależną od ilości produkowanej wody. Badania wody wykonywane były w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu Oddział Laboratoryjny i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu Oddział Laboratoryjny.

Badania laboratoryjne w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca wodociągu realizował zgodnie z harmonogramem. Pobrano 22 próbki z 7 punktów na sieci

d. przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

W 2019 r. nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

e. zgłaszane reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym terenie:
nie notowano

f. prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody:
nie prowadzono postępowania administracyjnego

g. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne:

nie prowadzono działań naprawczych

Szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kamienna Góra-na podstawie sprawozdań z badań wody w 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kamiennej Górze dokonywał ocen jakości wody , w których stwierdzał, że konsumenci zaopatrywani w wodę z wodociągów Krzeszówek, Przedwojów, Raszów, Rędziny, Ogorzelec Leszczyniec korzystają z wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego, wolnej od mikroorganizmów chorobotwórczych i substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie mającej agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze, na podstawie uzyskanych wyników badań, **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Kamienna Góra.**

Z-C.A PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Kamiennej Górze

mgr Grażyna Smok

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Kamienna Góra

2 a/a