



Uziom Otokowy FeZn 30*4

UWAGI:

1. Przy złączu ZP-1, zamontować zacisk do uziemienia autocysterny
2. ZP, Złącze Probiercze typowe M-10

układ połączeń wewnętrznych: TN-S
ochrona od porażeń:
"SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA"

Inwestor : Gmina Kamienna Góra ul. Wojska Polskiego 10 ; 58-400 Kamienna Góra			Stadium	proj. budowlany	
Obiekt : Świetlica wiejska w Leszczyńcu nr 100 (działka nr 110/1)			Branża	instalacje elektryczne	
Gł. projektant	inż. Grzegorz SUŁKOWSKI	upr. 591/01/DUW			
Projektant	mgr inż. Jan ŚWIRKO	upr. 1598/06 UWJG	01-2010		
TEMAT	WYDZIELENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z REMONTEM INSTALCJI C.O.			Skala	1:100
Rysunek	Instalacja piorunochronna - uziom			Nr rys.	18