

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania przetargowego na :
**„Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym
w Pisarzowicach”.**

Do zamawiającego w dniu 03.07.2012 roku zostały skierowane następujące pytania :

1. Na przekrojach poprzecznych pokazano, że podbudowa ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm a w przedmiarach występuje pospółka. Z jakiego materiału ma być wykonana podbudowa?
2. W projekcie przewiduje się ułożenie kostki na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm natomiast w przedmiarach występuje podsypka piaskowa gr. 5 cm, Jaką podsypkę należy skalkulować do oferty?
3. W pozycji 5.1.9 nawierzchnie z kostki przyjęto 300,00 m². Wg nas wartość ta jest zaniżona o 30 m² ? Prosimy o korektę przedmiaru.
4. Na przekrojach wymaga się wykonania ławy pod obrzeże z betonu, natomiast w przedmiarach pozycja 5.1.7 mówi o ławie z podsypki. Za jakiego materiału wykonać ławy pod obrzeże betonowe.
5. W przedmiarach w pozycji 5.1.1 przyjęto 81,00 m³ korytowania. Wartość ta powinna być powiększona do 108,00 m³ z uwzględnieniem korytowania pod chodniki. Prosimy o korektę przedmiaru.
6. W pozycji 1.1.24 i 1.1.25 podaje się łącznie 18 m nadproży prefabrykowanych. Na rysunku widać że nadproży dł. 1,5 m jest 9x2 szt = 18 m, a nadproży dł. 1,2 m jest 5x2 szt = 10 m. Prosimy o korektę przedmiaru.
7. W projekcie opisano, że rury spustowe i rynny mają być wykonane z blachy stalowej tytanowo - cynkowej gr 0,6-0,7 mm. Prosimy o sprecyzowanie z jakiej blachy mają być wykonane rynny i rury spustowe stalowej powlekanej czy tytanowo -cynkowej?
8. W pozycji 1.1.85 drzwi zewnętrzne występuje wartość przedmiaru 2,310 m² czyli 1 szt drzwi. W zestawieniu i na rysunku występują 3 szt. Prosimy o wyjaśnienie co z pozostałymi 2 szt. drzwi zewnętrznymi?

Odpowiedz :

Wniosek Wykonawcy wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli wniosek wpłynie do zamawiającego po upływie ustawowego terminu zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zgodnie z zapisami siwz Wykonawca dokonuje wyceny oferty na podstawie kalkulacji kosztorysowej. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy **może skorzystać** z przedmiaru dostarczonego przez zamawiającego , który stanowi jedynie element pomocniczy. Podstawa sporządzenia oferty jest STWiOR i dokumentacja projektowa.

W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, specyfikacją techniczną i projektem decyduje zapis w projekcie budowlanym. W kosztorysie ofertowym należy wycenić projekt budowlany, który Wykonawca może sporządzić w/g własnego przedmiaru przy zachowaniu działów przyjętych przez Zamawiającego.

Na etapie składania ofert kosztorys ofertowy nie jest wymagany – nie stanowi oferty.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed zawarciem umowy przedłoży kosztorys ofertowy, z dnia złożenia oferty. Zamawiający na etapie wyboru Wykonawcy nie ocenia sposobu dokonania kalkulacji Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami postanowień umowy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiocie zamówienia oraz dokumentacji projektowej i jest tzw. **wynagrodzeniem ryczałtowym**. Zawiera ono wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Witold Bogumiło