

**GMINA KAMIENNA GÓRA**  
**Aleja Wojska Polskiego 10**  
**58-400 Kamienna Góra**  
**tel. 75 610 62 92**  
**fax 75 744 28 57**

Kamienna Góra, dnia 14.04.2016 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

dotyczy:

postępowania przetargowego na : **" Budowę oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec "**.

**Do zamawiającego w dniu 27.04.2016 roku zostały skierowane następujące pytanie:**

1. Czy linia kablowa ma być wykonana na całej długości trasy metodą przecisku (jak uwzględnia przedmiar), czy tylko na kilku odcinkach ?
2. Czy linia kablowa ma być ułożona na całej długości w rurze RHDPEk-F50 ( jak uwzględnia specyfikacja techniczna ) , czy tylko w miejscach przecisku.
3. Czy przewody mają być wciągane w słupy oświetleniowe, czy mają być mocowane do słupów i prowadzone w rurach ochronnych?

Przedmiotowe zapytania wpłynęły do zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający postanowił wniosek rozpatrzyć ( nie pozostawiać bez rozpoznania ) i udzielił odpowiedzi.

**Odpowiedź:**

Ad. 1 i 2.

Linia kablowa ma być wykonana na całej długości metodą przecisku w rurze RHDPEk-F50

Ad.3

Przewody mają być wciągane w słupy oświetleniowe.

**WÓJT**  
**/-/ Patryk Straus**