

GMINA KAMIENNA GÓRA
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 92
fax 75 744 28 57

Kamienna Góra, dnia 31.07.2014 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania przetargowego na **Organizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarocinie i Ptaszkowie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Kamienna Góra.**

Do zamawiającego w dniu 28.07.2014 roku zostało skierowane następujące pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie jakiej średnicy winny być słupy nośne będące konstrukcją zestawów zabawowych na obydwu placach . Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie średnicy 10cm na obydwu placach?.

Odpowiedź:

Zapisy ujęte w dokumentach przetargowych (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projektach zagospodarowania) jednoznacznie wskazują z jakich materiałów należy wykonać słupy nośne. W/w dokumenty określają, że:

- na placu zabaw w **Ptaszkowie** dla dobranego zestawu przyjęto słupy nośne o przekroju okrągłym – średnicy 12 cm z drewna litego rdzeniowego,
- na placu zabaw w **Szarocinie** dla dobranego zestawu przyjęto słupy nośne o przekroju kwadratowym 9X9cm z drewna klejonego warstwowo.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza zastosowania średnicy 10cm na obydwu placach.

**Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Witold Bogumiło**