

Kamienna Góra, dnia 30.11.2020 r.

RI.7013.13.2020

GMINA KAMIENNA GÓRA
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 92
fax 75 744 28 57

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie : **"Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną"**

Do zamawiającego w dniu 30.11.2020 roku zostało skierowane następujące pytanie:

Proszę o potwierdzenie czy wycena ma zawierać koszty wykonania przyłącza wody i przyłącza ścieków sanitarnych, które znajdują się poza obszarem projektowania, opisane tam zostały jako przyłącza wg odrębnego opracowania, a żadnej na te przyłącza dokumentacji ani uzgodnień w SIWZ nie ma.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wycena (oferta) ma uwzględniać wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wymienione przyłącza należy wykonać w trybie określonym przepisem art. 29a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) – tzw. „trybie branżowym”.

Zamawiający jednocześnie informuje, że wskazane przyłącza należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej zawierającym opis techniczny wykonania obu przyłączy oraz profil przyłącza kanalizacji sanitarnej (rysunek SANIT. / PZT_2S-A3).

Ponadto Zamawiający uzupełnia dokumenty opisujące przedmiot zamówienia o:

- 1) rysunek (SANIT. / PZT_1S) zawierający profil przyłącza wody,
- 2) uzgodnienie z zarządcą drogi powiatowej (dz. 81/3) w której zlokalizowane będzie przyłącze wodociągowe (decyzja ID.6853.31.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.),
- 3) uzgodnienie z właścicielem terenu (dz. 1057 i 650/11dr), w którym zlokalizowane będzie przyłącze kanalizacji sanitarnej (pismo RI.7011.1.2019 z dnia 29 kwietnia 2020 r.),

Wójt Gminy Kamienna Góra
(-) Patryk Straus